



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
U - 22/07/2019 - 0061696



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

Al Direttore Affari Generali

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Polignano a Mare	
	Manutenzione straordinaria della centrifuga Peralisi.	
Impianto di depurazione	Polignano a Mare	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria del contagiri a servizio della centrifuga con conseguente impossibilità di disidratare i fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	25/07/2018	Ing. Giovanni Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della centrifuga e richiesta di intervento della casa madre.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n. 1 CONTAGIRI QEM X RTV HA548.04/V4A/A3B/CE/MD	
Denominazione della Ditta affidataria	Peralisi Maip S.p.A.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta casa madre della centrifuga e disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.824,40	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 29/08/2018
Allegati	consuntivo	del 29/08/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente

Ing. Giovanni Discipio

Il Responsabile di Area

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.
Ing. Girolamo Vitucci