



acquedotto
pugliese

Fascia. bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 20/03/2020 - 0020774



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Impianto depurativo di San Severo (FG) Acquisto in emergenza di n°2 pompe per ricircolo Mixed-Liquor A servizio delle linee B e C. CODICE INTERVENTO: AGDFG0007
Impianto	Impianto depurativo di San Severo (FG)
	Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 19 marzo 2020, presso il depuratore delle acque reflue a servizio dell'abitato di San Severo, si verificava la contemporanea avaria di n°2 pompe ricircolo mixer – liquor a servizio delle linee B e C ricircolo fanghi Le apparecchiature risultano bruciate ed irreparabili per cui necessita per assicurare il regolare svolgimento del servizio l'acquisto di nuove pompe con caratteristiche simili a quello esistente.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standard di Servizio – Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 19 marzo 2020 il Responsabile RCM FG, ing. Leonardo Alfeo evidenziava le anomalie riscontrate.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Primi interventi adottati	Richiesto preventivo di spesa per l'esecuzione della fornitura a farsi.
Termini di consegna	10 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Impianto depurativo di San Severo (FG) Acquisto in emergenza di n°2 pompe per ricircolo Mixed-Liquor A servizio delle linee B e C. CODICE INTERVENTO: AGDFG0007</p> <p>DESCRIZIONE FORNITURA:</p> <p>N° 2 Elettropompa Flygt NP 3153.182 LT 620 Pot nom 9 kW 400 V 50 Hz 3 fasi 10 mt di cavo Subcab 7G 2,5 + 2X1,5 Corpo pompa con mandata 250 mm Predisposizione valvola di flussaggio Albero acciaio AISI 431 Girante ghisa Competa di grillo e catena in acciaio AISI 316 L lunghezza 5 mt Sensore a galleggiante. Il tutto come da specifiche offerte allegate.</p> <p>Montaggio delle apparecchiature a carico di AQP.</p> <p>Condizioni fornitura: La fornitura, sarà corredata da: disegni, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice.</p> <p>Ulteriori Precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'apparecchiatura offerta dovrà essere costruita in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392;- la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola;- la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto;- la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. - la fornitura in opera dovrà avvenire previa intese con il personale di AQP Spa preposto, nello specifico: ing. Leonardo Alfeo, RCM San Severo
Denominazione della Ditta affidataria	<i>XYLEM ITALIA SRL – Via Tridente,22 -BARI</i>
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e già testata da AQP. Prezzi congrui
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO UNITARIO DI LISTINO: € 23.173,50 + iva
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Totale prezzo unitario con sconto 50% € 11.586,75 Totale prezzo n°2 pompe € 23.173,50 CON ULTERIORE SCONTO A NOI RISERVATO TOTALE € 21.600,00 + I.V.A. 22%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerte n°48-0238-2020 DEL 19 MARZO 2020 della Ditta <i>XYLEM ITALIA SRL – Via Tridente,22 -BARI</i>
Allegati	Offerte n°48-0238-2020 DEL 19 MARZO 2020 della Ditta <i>XYLEM ITALIA SRL – Via Tridente,22 -BARI</i>

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

p.i. Costantino Aufieri

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza d'ordine del Manager della S.T.O. FG/AV

Ing. Nicola Tselikas