



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 07/08/2019 - 0066344

Prot.



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di Sollevamento Fogna "Torre del Diavolo" – Bari; Manutenzione straordinaria per la riparazione della condotta premente.
Impianto di Sollevamento	Torre del Diavolo – Bari
U.T.	STO BA/BAT – AET Bari
Descrizione del disservizio	Allagamento del vano pompe dell'ISF
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale, garantire la sicurezza a persone
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Reperibile tipo A alle ore 0030 del 05.07.2019
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditte specializzate nel settore.
Termini di consegna	Inizio lavori 05/07/2019 – ore 00.30 Rientro emergenza ambientale 05/07/2019 – 19.50 Rientro emergenza esercizio impianto 05/07/2019 Fine lavori di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera 06/07/2019
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	A seguito della rottura della premente all'interno del vano pompe dell'impianto si è reso necessario contattare prontamente imprese disponibili ad intervenire con urgenza per aggettare i reflui, e gestire il flusso, effettuare saldature e riparare la condotta e riattivare le pompe rimaste sommerse per diverse ore, onde ripristinare il regolare esercizio dell'impianto per evitare inquinamento ambientale; si provvedeva a ripristinare le condizioni igienico sanitarie dei suoli interessati dallo sversamento di fango.
Denominazione della Ditta affidataria	Apulia Technology srl – Bari FAVER SPA – Bari Sanvito Srl – Modugno
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte specializzate nel settore e immediatamente disponibile e presente nel portale fornitori AQP.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.565,53 Apulia Technology srl € 12.699,97 FAVER SPA € 5.574,79 Sanvito Srl € 23.840,29



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Computi consuntivi
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	-------------------------------------	--------------

Il Richiedente

Direttore dei Lavori e del Servizio

Ing. Francesco Avitto

Il Responsabile AET Bari

Ing. Marco D'Innella

Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci