



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 06/05/2019 - 0037430



**Procurement (DIRPR)
SEDE**

**Internal Audit (IAUAM)
SEDE**

**Unità Tecnica (TECRI)
SEDE**

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria alla stazione di addensamento fanghi - Pompa monovite di marca Netzsch tipo NEMO -NMO53SY01L06.1
Impianto	Impianto di depurazione di Taranto Bellavista (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Si è verificato il danneggiamento dei componenti interni della pompa (albero pompa tranciato, statore usurato, variatore di giri con organi meccanici fortemente danneggiati)
Motivi dell'emergenza	L'avaria riscontrata alla stazione di che trattasi rappresenta una circostanza di urgenza, poiché si potrebbe verificare il fermo delle stazioni di trattamento con un decadimento del trattamento depurativo e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo ricettore. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 08/04/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza coinvolgendo il personale della DIRTE
Termini di consegna	15 giorni dall'ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n.1 pompa monovite

Mod/PG3.21/AH
Rev 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 38 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.V.A. 00347000721, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 1140-92
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



11 100419 N 1120222006 N 1120222006

Cu



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	NEZSCH POMPE E SISTEMI Italia srl -Via Fleming,17 -37135 Verona
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice della apparecchiatura in oggetto Art. 125 comma 1) lettera d) ed e) del D.L. n.50 del 18/04/2016
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo di listino: 7.289,00 €; sconto applicato del 43% Prezzo scontato: €. 4.154,73 Ulteriore sconto del 3% - Totale prezzo finale € 4.030,08
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto applicato del 43% + 3%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo offerta n. 0430419MV del 11/04/2019
Allegati	Email della DIRTE Preventivo offerta n. 0430419MV del 11/04/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest

Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Noia nicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG.1.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy CF. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Capitale Sociale: € 41.385.573,60; Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



02 026444 10 9121222604 11 1111111111