

## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese  
U - 05/08/2019 - 0065830

Prot.



a DIRPR  
IAPAM  
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Sostituzione linea elettrica di alimentazione da contatore Enel a quadro generale										
<b>STO LECCE</b>	Impianto di depurazione di Santa Cesarea Terme.										
<b>Il Tecnico AQP verificatore</b>	P.I. Desio Carparelli										
<b>Descrizione del disservizio</b>	Impossibilità ad alimentare macchine ed apparecchiature presenti, con conseguente impossibilità a svolgere il processo.										
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio. L'intervento ha rivestito carattere di urgenza per scongiurare possibile inquinamento/disastro ambientale, visto lo scarico diretto del depuratore a mare										
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione del Responsabile di Area-ing. Mario Pietrosanti, in qualità di Reperibile tipo A del 25/07/2019.										
<b>Termini di consegna</b>	2 gg.										
<b>Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 85%;">Fornitura e posa in opera Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma (G7M) sotto guaina in materia termoplastica (specia e norme CEI 20-13 / CEI 20-22/11 / CEI 20-37 / 20-38) non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione e FG 16 o 6/kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubulazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata, le giunzioni ed i terminali. Inoltre comprende solo quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi le canalizzazioni, le scatolette di derivazione e le opere murarie. EL 03-010 - I - 120 mm</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">n</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ripristino alimentazione con riabilitamento delle linee e controllo funzionalità dell'impianto</td> <td style="text-align: center;">3 c</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>			1	Fornitura e posa in opera Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma (G7M) sotto guaina in materia termoplastica (specia e norme CEI 20-13 / CEI 20-22/11 / CEI 20-37 / 20-38) non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione e FG 16 o 6/kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubulazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata, le giunzioni ed i terminali. Inoltre comprende solo quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi le canalizzazioni, le scatolette di derivazione e le opere murarie. EL 03-010 - I - 120 mm	n	200	2	Ripristino alimentazione con riabilitamento delle linee e controllo funzionalità dell'impianto	3 c	1
1	Fornitura e posa in opera Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma (G7M) sotto guaina in materia termoplastica (specia e norme CEI 20-13 / CEI 20-22/11 / CEI 20-37 / 20-38) non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione e FG 16 o 6/kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubulazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata, le giunzioni ed i terminali. Inoltre comprende solo quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi le canalizzazioni, le scatolette di derivazione e le opere murarie. EL 03-010 - I - 120 mm	n	200								
2	Ripristino alimentazione con riabilitamento delle linee e controllo funzionalità dell'impianto	3 c	1								
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Gaetano Dell'Anna Srl										
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta che riesce a garantire la fornitura in tempi immediati; congruità dei prezzi										
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€. 6.450,00										
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Offerta del 25/07/2019 di 6.450,00 scontata di circa il 15%, ritenuto congruo										



**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

<b>Allegati</b>	Offerta del 25/07/2019 di 6.450,00 della ditta Gaetano Dell'Anna Srl
-----------------	--

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Investimenti</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------------------

**Il Richiedente**

Ing. Mario Pietrosanti

**Il Responsabile dell'Area**

Ing. Mario Pietrosanti

**Si valida: Il Dirigente**

Ing. Marcello Rainò