acquedotto pugliese

# INFORMATIVA
# PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 01/04/2019 - 0028974

a DIRPR
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

| | |
|---|---|
| **Oggetto** | Fornitura e posa in opera di n.325 anodi sacrificali a servizio della condotta sottomarina, recapito finale dell'impianto di depurazione di Lecce "Ciccio Prete" |
| **STO LECCE** | Impianto di depurazione di Lecce. |
| **Il Tecnico AQP verificatore** | Ing. Giuseppe Barbarito |
| **Descrizione del disservizio** | Il 50% degli anodi sacrificali a servizio della condotta sottomarina risultano consumati e pertanto vanno sostituiti |
| **Motivi dell'emergenza** | A causa del disservizio segnalato, la condotta sottomarina potrebbe essere soggetta a corrosioni a causa delle correnti galvaniche e pertanto potrebbe causare fuoriuscite di refluo depurato lungo lo sviluppo della condotta stessa, con possibili sanzioni civili e penali per questa Società e per le persone preposte. |
| **Data di comunicazione del disservizio e persone interessate** | Segnalazione della Ditta Appaltatrice del servizio di manutenzione sulla stessa condotta 25/02/2019 . |
| **Termini di consegna** | 90 gg. |
| **Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità** | Fornitura e posa in opera di n.325 anodi sacrificali a servizio della condotta sottomarina |
| **Denominazione della Ditta affidataria** | Bieffe Costruzioni Srl – Via Luigi Scarambone, 47 – 73100 LECCE |
| **Motivi e criteri di scelta della Ditta** | Ditta attualmente detentrice del Contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte sottomarine, n. 2000013485 del 01.08.2017 |
| **Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti** | €. 175.108,83 |
| **Verifica della congruità dei prezzi** (Indicare eventuale sconto) | Prezzi rinvenienti dalla Lista delle Categorie a base del Contratto di cui sopra, oltre a nuovi prezzi ribassati del 46,223%, ribasso percentuale del Contratto suddetto. |
| **Allegati** | Verbale di accertamento di lavori in urgenza |

acquedotto pugliese

# INFORMATIVA
# PER LAVORI IN EMERGENZA

**Intervento ascrivibile a:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Conto Economico** | | | **Investimenti** | X | |

**Il Richiedente**
Ing. Giuseppe Barbarito

**Il Responsabile dell'Area**
Ing. Mario Pietrosanti

**Si valida: Il Dirigente**
Ing. Marcello Rainò