

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 16/07/2019 - 0059927



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Bitonto – Manutenzione straordinaria delle componenti elettriche degli ispessitori dinamici
Impianto di depurazione	Bitonto
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Il malfunzionamento delle componenti elettriche quali pannello operatore, sensore e motori di lavaggio, compromettono il corretto ed efficiente funzionamento delle apparecchiature
Motivi dell'emergenza	Il malfunzionamento delle apparecchiature in oggetto, potrebbe comportare scarsa efficienza di trattamento o impossibilità di effettuare le operazioni di ispessimento. Da tale situazione ne deriva la compromissione dell'efficienza depurativa dell'impianto e le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 07/06/2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il malfunzionamento, rilevato a seguito di riconsegna delle apparecchiature da parte della casa produttrice che ha eseguito un intervento di manutenzione straordinaria delle componenti meccaniche.
Primi interventi adottati	Richiesto preventivo per la fornitura in opera delle componenti malfunzionanti alla casa costruttrice.
Termini di consegna	5-6 settimane da ricevimento ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	La fornitura in opera consiste principalmente di n° 3 motoriduttori, n° 1 sensore di lavaggio e n° 1 pannello operatore
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella la casa costruttrice delle apparecchiature.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 4.698,10 – prezzo scontato 3.993,39
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'applicazione della percentuale di sconto del 15%

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	N° 255R-PU-19_REV.1 del 24/06/2019
Allegati	Documenti su citati


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano



Il Responsabile AGD BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

