

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 02/08/2019 - 0065405



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Barletta – Manutenzione straordinaria di n° 1 elettropompa a servizio della stazione di equalizzazione
Impianto di depurazione	Barletta
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo apparecchiatura per avaria di organi meccanici
Motivi dell'emergenza	Il fermo dell'apparecchiatura potrebbe compromettere il corretto svolgimento del processo depurativo con conseguente decadimento dello stesso
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 11.07.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato l'avaria dell'apparecchiatura
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza elettrica dell'apparecchiatura e coinvolgimento ditta esterna
Termini di consegna	Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento consiste sostanzialmente nella fornitura in opera di nuovo statore
Denominazione della Ditta affidataria	E.M.I.B. di Gambacorta Francesco
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 3.951,25
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto della tipologia di intervento e della percentuale di sconto applicata sugli importi relativi alla fornitura
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n° 45 del 23/07/2019

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1/2



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
-----------------	---------------------


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco



Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

