

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 18/07/2019 - 0060889



Al Direttore Servizi Tecnici

Al Direttore Affari Generali

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese  
[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

Oggetto	Impianto di depurazione di : <b>Monopoli</b>	
	<b>Fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico a servizio della stazione di sedimentazione secondaria.</b>	
Impianto di depurazione	Monopoli	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo dell'intera stazione di sedimentazione secondaria a causa dell'avaria del quadro elettrico, così come comunicato agli enti preposti in data 12/01/2018 n. prot. 3881.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	12/01/2018	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza ai colleghi della manutenzione che constatavano la necessità di effettuare la sostituzione completa del quadro. In seguito veniva contattata ditta specializzata.	
Termini di consegna	Inizio intervento 12/01/2018 Messa in sicurezza e rientro emergenza 15/02/2018 Fine lavori di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera 07/03/2018	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico a servizio della sedimentazione secondaria comprensivo di tutti i collegamenti elettrici, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	Telmes Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 22.287,50	

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo
Allegati	consuntivo


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente  
L' RCM  
P.I. Vito Labate



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

