

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. n. 0057480 del 08/07/2019

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
Bari

Oggetto	Impianto depurativo di Cerignola (FG) Intervento in emergenza per il ripristino della parte sommersa del ponte raschiatore primario 6A e delle relative ruote di trazione e folle, sostituzione della ruota di trazione e di folle del ponte raschiatore primario 6B. CODICE INTERVENTO: AEDFG0032
Impianto	Impianto Depurativo di Cerignola
S.T.O.	Area Esercizio Depurazione - STO AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 11/02/2019, presso l'impianto di depurazione delle acque reflue a servizio dell'abitato di Cerignola, si è constatato il fermo del sedimentatore primario 6A a causa della rottura delle ruote di trazione e di folle del ponte raschiatore e dell'eccessivo stato di corrosione delle carpenterie metalliche sommerse. Infatti le stesse non garantiscono più la normale funzionalità del sedimentatore primario 6A soprattutto per quanto riguarda l'allontanamento dei fanghi primari. A seguito di ulteriore sopralluogo in data 19/02/2019 è emerso, inoltre, la necessità di sostituire anche le ruote di trazione e folle del sedimentatore primario 6B in quanto le stesse versano in precarie condizioni di esercizio, data l'usura dei materiali, e potrebbero causare un ulteriore disservizio con conseguente fermo della stazione. Lo stato di fatto causato dal deterioramento dei materiali ed il conseguente rischio di inquinamento ambientale che ne deriverebbe dal fermo delle stazioni sopra indicate sono tali da giustificare economicamente e tecnicamente l'intervento in ripristino mediante la sostituzione delle strutture metalliche e delle ruote sopra indicate. A tal fine data la necessità di intervenire in emergenza con

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	mezzi, strumenti e materiali non disponibili a questa Società si richiede l'intervento in riparazione di ditta specializzata esterna.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standard di Servizio - Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale. - Salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	11/02/2019 da parte del Responsabile Conduzione e Manutenzione FG - Geom. Daniele Spagnuolo
Primi interventi adottati	Richiesto preventivo di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.
Termini di consegna	Immediato – max 3 settimane
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Stazione di sedimentazione primaria 6A 1. Rimozione della vecchia carpenteria metallica sommersa del ponte raschiatore e delle relative ruote di trazione e folle; 2. Fornitura in opera di nuova struttura sommersa in acciaio inox AISI 304 completa di telaio, tiranti, staffe di sostegno, lamiere paraschiume e raschiafango mediante profilati metallici di varie misure e forme per dare la fornitura completa e a perfetta regola d'arte; 3. Fornitura in opera di nuova ruota di trazione Ø405 mm e di folle Ø300 mm completa di supporti, cuscinetti e di rivestimento in materiale plastico idoneo ai carichi di esercizio. Stazione di sedimentazione primaria 6B 1. Rimozione delle vecchie ruote di trazione e folle a servizio del ponte raschiatore; 2. Fornitura in opera di nuova ruota di trazione Ø405 mm e di folle Ø300 mm completa di supporti, cuscinetti e di rivestimento in materiale plastico idoneo ai carichi di esercizio. Condizioni fornitura: Comprensiva di: imballo, trasporto a piè d'opera, presso l'impianto di depurazione di CERIGNOLA, nonché collaudo in fabbrica, attestati di conformità e certificati di qualità del materiale. Ulteriori Precisazioni: - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia e certificazioni su tutte le forniture date, anche su quelle non di propria produzione. - la consegna dovrà avvenire previa intesa con il personale di AQP Spa preposto: Geom. Daniele Spagnuolo cel. 337.1426773 – tel. 080.2344640.

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Denominazione della Ditta affidataria	HR COSTRUZIONI PUBBLICHE S.r.l. – S.S. n. 673 Km 14+00 – 71122 Foggia (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta è impresa di fiducia di AQP in quanto già operante presso altri impianti gestiti da AQP S.p.A. La ditta è specializzata ed altamente qualificata nella fornitura con posa di materiali metallici e similari. La ditta attualmente detiene in cooptazione il contratto quadro di manutenzione ordinaria e straordinaria SAP n. 2000014009 del 19/03/2019 e si è dimostrata ad intervenire tempestivamente agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto quadro in essere applicando ai prezzi unitari lordi un ribasso superiore a quello di aggiudicazione pari al 31,0537% La ditta si impegna a rispettare la fornitura nei tempi richiesti e a stessi patti, prezzi e condizioni del contratto quadro in essere.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 18.495,83+ I.V.A. (prezzo al netto del ribasso di aggiudicazione del 31,0537% del contratto quadro in essere)
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 18.000,00 + I.V.A.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 28/02/2019 della ditta HR COSTRUZIONI PUBBLICHE S.r.l. – S.S. n. 673 Km 14+00 – 71122 Foggia (FG)
Allegati	Consuntivo del 28/02/2019 della ditta HR COSTRUZIONI PUBBLICHE S.r.l. – S.S. n. 673 Km 14+00 – 71122 Foggia (FG)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Tecnico AED

Ing. Alessio Luigi d'Atti



Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas



Si autorizza: **Il Dirigente**

Ing. Danilo Ancora



