

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 16/07/2019 - 0059914



Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

|  |   |
|--|---|
| <b>Oggetto</b>   | Impianto di depurazione di Corato – Fornitura di n° 1 tritratore a servizio della stazione di sollevamento fanghi digeriti  |
| <b>Impianto di depurazione</b>   | Corato  |
| <b>Area</b>  | STO BA/BAT – AED BAT  |
| <b>Descrizione del disservizio</b>   | Fermo di n°1 tritratore installato presso la stazione di sollevamento dei fanghi digeriti a causa dell'avaria di organi meccanici ed elettrici.   |
| <b>Motivi dell'emergenza</b>   | L'avaria dell'apparecchiatura potrebbe compromettere il funzionamento delle pompe monovite delle quali è posta a protezione pregiudicando il normale funzionamento dell'impianto di depurazione con decadenza dell'efficienza depurativa. |
| <b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>                             | In data 08.07.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il fermo dell'apparecchiatura.   |
| <b>Primi interventi adottati</b>   | Messa in sicurezza elettrica dell'apparecchiatura; richiesta preventivo per la fornitura di nuova apparecchiatura.  |
| <b>Termini di consegna</b>   | 5 settimane da ordine   |
| <b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>              | Fornitura di n°1 tritratore marca SULZER modello Muffin Monster K10-DN150, completo di motoriduttore e quadro elettrico.  |
| <b>Denominazione della Ditta affidataria</b>   | SULZER ITALY S.R.L.   |
| <b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>  | La ditta affidataria risulta essere la casa costruttrice delle apparecchiature attualmente in avaria e pertanto la fornitura garantisce perfetta compatibilità elettrica.   |
| <b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>                                     | <b>Prezzo netto € 22.370,00– prezzo scontato € 7.000,00</b>   |
| <b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>                         | L'importo si ritiene congruo tenuto conto della percentuale di sconto applicata pari al 31,30%  |
| <b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b> | Preventivo n°5001003370 del 20.06.2019  |



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>Allegati</b> | Documenti su citati |
|-----------------|---------------------|

Intervento ascrivibile a:

|                        |  |                     |          |
|------------------------|--|---------------------|----------|
| <b>Conto Economico</b> |  | <b>Investimenti</b> | <b>x</b> |
|------------------------|--|---------------------|----------|

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

**Sig. Vito Padovano**

**Il Responsabile AGD BAT**

**Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT**

**Ing. Girolamo Vitucci**