



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 11/02/2020 - 0010866



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura n. 3 nuove pompe mono per sollevamento ai digestori e n. 1 nuova pompa mono per sollevamento all'ispessitore dinamico.
Impianto	Impianto di depurazione di Monteiasi - Grottaglie (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria delle pompe mono sollevamento all'ispessitore dinamico e sollevamento ai digestori.
Motivi dell'emergenza	<p>L'avaria delle pompe mono rappresenta una circostanza di urgenza, poiché l'eventuale mancata possibilità di convogliare il fango verso la stazione di disidratazione comporterebbe un accumulo di fango nelle stazioni di sedimentazione, un decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo recettore.</p> <p>Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.</p> <p>Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.</p>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 03/01/2020
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	4 settimane
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione dei componenti danneggiati.

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



130413 - N° 17242226/UK - N° 17274902/UK



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Biotec s.r.l. – Via Oliere e Saponerie Meridionali snc n.51 70056 Molfetta (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP - ART 125 – Comma 1 – Lettera D
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- Totale €. 12.070,00 - Totale Scontato €. 10.259,50 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 15 %
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della Biotec s.r.l. n.001/2020 del 07/01/2020
Allegati	- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. - Offerta della Biotec s.r.l. n.001/2020 del 07/01/2020

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
------------------------	--	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Est

Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 180413 - N° IT242220UK - N° IT274002UK