



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 25/02/2019 - 0017645



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria all'ispessitore dinamico
Impianto	Impianto di depurazione di Oria (BR)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Fermo dell'ispessitore dinamico a causa dell'avaria dell'inverter
Motivi dell'emergenza	<p>L'avaria dell'inverter dell'ispessitore dinamico causa lo scadimento della qualità del fango da disidratare.</p> <p>Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.</p> <p>Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.</p>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 29/01/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle Procedure di emergenza
Termini di consegna	3 giorni lavorativi con addebito per urgenza corriere espresso di 30,00 Euro
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	E' necessario procedere alla sostituzione dell'inverter a servizio dell'ispessitore dinamico.

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N 120411 M 12212226/UK P 127492/UK



acquedotto
pugliese

l'acqua. bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	ACMEI S.r.l. - S.S. 16 Km. 810,200 - 70019 Triggiano (Ba) P.IVA: 04794510729
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata che garantisce i minori tempi di consegna per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 734,50 + € 30,00 per urgenza corriere espresso
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Nessuno sconto
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta ACMEI n. 19/044874 del 31.01.2019
Allegati	Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. Offerta su indicata

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il RCM CO Brindisi Sud

Per. Ind. Alessandro MARINO

Il Responsabile AED BR

Ing. Domenica Vicenti

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 41409Z
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



IT 130411 - N° 11212226UK - IT 11271902UK