

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 13/09/2019 - 0073626



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di Trinitapoli - Intervento di ripristino delle componenti danneggiate nei quadri elettrici di avviamento delle principali utenze d'impianto.
Impianto di depurazione	Trinitapoli
Area	STO BA/BAT - AED BAT
Descrizione del disservizio	Danneggiamento di componenti elettriche nei quadri di alimentazione delle singole stazioni di trattamento dovuto ad un'anomalia di alimentazione elettrica da parte del fornitore.
Motivi dell'emergenza	Il danneggiamento delle componenti elettriche dei quadri di alimentazione delle utenze d'impianto comporta il non corretto funzionamento degli stessi e quindi determina le condizioni che compromettono il corretto svolgimento del processo depurativo con conseguente decadimento dello stesso.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 06.08.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato la necessità di intervento.
Primi interventi adottati	Interpellata ditta esterna specialistica per ricerca guasti e loro riparazione
Termini di consegna	Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento è consistito nell'individuazione delle componenti elettriche danneggiate e nella loro riparazione e sostituzione.
Denominazione della Ditta affidataria	M2 Impianti di Mauro Minafra
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 3.099,84 +IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto della tipologia di intervento
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n°4/19 del 30.08.2019

la



acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
-----------------	---------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci