

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 02/09/2019 - 0070330



Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

Oggetto	Impianto di depurazione di : Casamassima Nuovo	
	Nolo a freddo di n. 1 motopompa silenziata.	
Impianto di depurazione	Casamassima Nuovo	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	A seguito della messa in esercizio dell'impianto si è riscontrata la necessita di noleggiare a freddo di n. 1 motopompa silenziata (nelle more dell'espletamento della gara) a causa degli arrivi abnormi di acque meteoriche, con conseguente rischio di sversamento di reflui.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	16/07/2019	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di noleggio a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	Inizio nolo 18/07/2019 Fine nolo 05/08/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Nolo a freddo di n. 1 motopompa silenziata PAS 150 MF 250 FKL38 CNP V20 e accessori.	
Denominazione della Ditta affidataria	Fluitech Snc	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire il nolo tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.274,20	



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n. 1907108 del 16/07/2019
Allegati	offerta	n. 1907108 del 16/07/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti
-----------------	---	--	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitico