



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Corato – Fornitura di n. 2 elettropompe marca BELLIN presso la stazione di ispessimento per il sollevamento dei fanghi ispessiti.
Impianto di depurazione	Corato
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della stazione di sollevamento fanghi ispessiti a causa dell'avaria delle pompe esistenti ormai usurate.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la produzione dei fanghi nelle quantità ottimali per il corretto andamento del processo depurativo al fine di rispettare i limiti allo scarico ed evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 02/04/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato la necessità di intervento da effettuare.
Primi interventi adottati	Interpellata ditta specializzata per esecuzione dell'intervento.
Termini di consegna	Consegna dopo 5 – 6 settimane dal ricevimento dell'ordine.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	La fornitura è rappresentata da n. 2 elettropompe Bellin tipo LG 450 C/K, incluso statore e basamento pompe.
Denominazione della Ditta affidataria	Bellin s.p.a. – Via Carbon 8 – 36040 Orgiano (VI)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.681,80
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza; applicazione della percentuale di sconto del 10%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n° A-2020-OFP-525 del 06.04.2020



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
-----------------	---------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Padovano**

**Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano**

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci