acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 02/08/2019 - 0065460

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di San Ferdinando e Trinitapoli – Manutenzione straordinaria di n° 3 Microfiltri Ultrascreen
Impianto di depurazione	San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Il malfunzionamento delle componenti meccaniche quali cestello, valvola a farfalla e elettropompa compromettono il corretto ed efficiente funzionamento delle apparecchiature
Motivi dell'emergenza	Il malfunzionamento delle apparecchiature in oggetto, potrebbe comportare scarsa efficienza di trattamento o impossibilità di effettuare le operazione di filtrazione. Da tale situazione ne deriva la compromissione dell'efficienza depurativa dell'impianto e le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 28/06/2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato la necessità di intervento, rilevata a seguito di intervento di manutenzione ordinaria eseguito da parte della casa produttrice.
Primi interventi adottati	Richiesto preventivo per la fornitura in opera delle componenti malfunzionanti alla casa costruttrice.
Termini di consegna	2 settimane da ricevimento ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	La fornitura in opera consiste di n°1 cestello per filtro, n°1 elettropompa e n° 1 valvola farfalla.
Denominazione della Ditta affidataria	Nuove Energie s.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella la casa costruttrice delle apparecchiature.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	**Prezzo netto € 3.025,00 – prezzo scontato 2.885,00**
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dello sconto applicato

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	N° 476/ROF/19 del 15/07/2019
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	x	

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci