

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 28/08/2019 - 0069279



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici  
A Procurement – Smart Procurement

Oggetto	Impianto di depurazione di : <b>Giovinazzo</b>	
	<b>Manutenzione ordinaria della centrifuga Peralisi.</b>	
Impianto di depurazione	Giovinazzo	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria della centrifuga con conseguente impossibilit� di disidratare i fanghi nelle quantit� necessarie al processo.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuit� del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	05/02/2018	P.I. Vito Labate  Ing. Giovanni Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della centrifuga e richiesta di intervento della casa madre.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantit�	Fornitura e posa in opera di: N.1 Sede anelli di tenuta s. liquidi N. 1 Portella laterale serie M N.3 Anelli di tenuta N.3 Cuscinetti Oli e grassi	
Denominazione della Ditta affidataria	Peralisi Maip S.p.A.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta casa madre della centrifuga e disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.948,10	



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	18.05.2018
Allegati	consuntivo	18.05.2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>			Investimenti
-----------------	-------------------------------------	--	--	--------------

Il Richiedente  
RCM  
P.I. Vito Labate

Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci