



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

Oggetto	Impianto di depurazione di : Noci	
	Manutenzione ordinaria della membrana a servizio della stazione di ossidazione e del dissabbiatore a coclea.	
Impianto di depurazione	Noci	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Ammaloramento della membrana a servizio della stazione di ossidazione e del dissabbiatore a coclea.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	11/03/2019	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	Intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	I lavori consistono in: - Manutenzione ordinaria della membrana a servizio della stazione di ossidazione con installazione di tappi e staffe; - Riparazione del dissabbiatore a coclea con saldatura di piatto 40x8 mm lungh. 3m in acciaio inox, e sostituzione della bulloneria obsoleta, comprensiva di smontaggio, trasporto in officina e rimontaggio in sito; - Fornitura e posa in opera di m. 4,10 di grigliato in prossimità del dissabbiatore; - Fornitura e posa in opera di n.1 tubazione DN 80 a servizio del dissabbiatore. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	TeKMetal Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.900,00	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 055/19 FM del 22.03.2019
Allegati	consuntivo	n. 055/19 FM del 22.03.2019


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti
-----------------	----------	--	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

