

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 17/12/2018 - 0128090



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di pulizia propedeutici alla ristrutturazione di un bacino di sedimentazione secondaria.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Lecce.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Carroponte sedimentatore secondario in blocco per vie di corsa sgretolate.
Motivi dell'emergenza	Necessità di riattivare la stazione di sedimentazione secondaria.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 26/04/2018
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Lavori di pulizia del sedimentatore, propedeutici ai lavori di rifunzionalizzazione delle vie di corsa del carroponte.
Denominazione della Ditta affidataria	Spurgo CanalJet Via Sardegna, 26 73042 Casarano (LE)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di sicuro affidamento e specializzata per i lavori a farsi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 12.397,32
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo del 27/04/2018 della Ditta Spurgo CanalJet Via Sardegna, 26 73042 Casarano (LE)
Allegati	Preventivo del 27/04/2018 della Ditta Spurgo CanalJet € 12.397,32

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**


Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

