



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 30/05/2019 - 0045827



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	ID Corato – Manutenzione straordinaria del nastro trasportatore alla stazione di grigliatura
Impianto di depurazione	ID Corato.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Anomalie funzionamento del nastro trasportatore nello specifico al motoriduttore di comando e dal nastro usurato che ne ostacolava la rotazione e si è riscontrato il mal funzionamento dopo la pulizia con idrogetto di una spazzola.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il trasporto e scarico del vaglio dalla grigliatura in ingresso nei cassoni e/o Big bag causa mediante il corretto funzionamento di macchine e apparecchiature, al fine di garantire l'efficienza del processo depurativo ed il rispetto dei limiti tabellari all'effluente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 25.03.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	intervento eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Gli interventi consistono nella verifica delle anomalie e con lo smontaggio delle apparecchiature trasporto in officina e ulteriore verifica con smontaggio del nastro; montaggio nuovo nastro, prove in officina e riconsegna presso l'impianto per la posa in opera e messa in esercizio della stazione.
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista, Via Barletta n. 68, 70059 – Trani (BAT).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 4.424,40 (Quattromilaquattrocentoventiquattro/40) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato: Preventivo n. 73-19 del 05.04.2019 € 4.916,00 – 10% = € 4.424,40; Importo totale dei lavori pari a: € 4.424,40 (Quattromilaquattrocentoventiquattro/40) + IVA
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 73-19 del 05.04.2019.
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione**

Sig. Vito Padovano

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza: Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**