

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 21/12/2018 - 0130341

Prot.



Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Realizzazione di due sistemi di Bypass presso il Serbatoio Pensile di Lecce e sostituzione valvola a farfalla presso ODU della Città.
STO	LECCE
I Tecnici AQP verificatori	Ing. Maurizio Raddi e Ing. Matteo Morello
Descrizione del disservizio	Realizzazione di due sistemi di Bypass presso il Serbatoio Pensile di Lecce e sostituzione valvola a farfalla presso ODU della Città.
Motivi dell'emergenza	Emergenza idrica in tutta la città di Lecce
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	04/12/2018
Termini per l'esecuzione delle attività	5 giorni da incarico
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Realizzazione di due sistemi di bypass per escludere una saracinesca non funzionante e ripristinare la regolare erogazione idrica della città.
Denominazione della Ditta affidataria	1) Gaetano Dell'Anna s.r.l. – per servizio elettromeccanico 2) La Meridionale Costruzioni srl – mandante in ATI – per Ambito 10
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- 1) Ditta di fiducia e comprovata esperienza; - 2) Contratto quadro di lavori e servizi, Ambito 10 – contratto n. 2000014162 del 15.05.2018
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 12.000,00 di cui euro 5.611,74 per lavori affidati all'impresa Gaetano Dell'Anna s.r.l. come da consuntivo allegato
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo di spesa ritenuto congruo e in linea con i precedenti contratti Prezzi offerti, contratto quadro di lavori e servizi, Ambito 10
Allegati	- Relazione verbale ed accertamento lavori in urgenza - Relazione tecnica e QE - Preventivo impresa Gaetano Dell'Anna s.r.l. - Consuntivo impresa Gaetano Dell'Anna s.r.l.



acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

I Richiedenti:

Ing. Maurizio Raddi

Ing. Matteo Morello

Il Responsabile dell'Area
Ing. Claudio Della Bona

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò