

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 29/05/2018 - 0055873



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Reti e Impianti (DIRRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
VIA FALCONE E BORSELLINO
BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria ISF Capitolo.
Impianto	ISF CAPITOLO - MONOPOLI
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Fermo impianto causa avaria inverter Q.E. di avviamento EP n. 1
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio dell'impianto di sollevamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 01/05/2018
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza impianto e monitoraggio costante con richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	F.p.o. di nuovo inverter su Q.E. ep1, f.p.o. di cavi elettrici, cassette di derivazione, sonda di livello, modifica software plc, schemi elettrici dichiarazioni di conformità prove di funzionamento e messa in esercizio.
Denominazione della Ditta affidataria	Dagest Srl S.P. n. 1 KM 0+800 - 70026 Modugno (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciaria di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9.750,00

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 198/2018 del 21/05/2018
Allegati	


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Geom. Massimo De Zio



Il Responsabile AET
Ing. Luca Leandro



Si autorizza: Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci

