

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 20/11/2018 - 0117468



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Codice investimento AQP 01.04.04.495 Impianti depurativi della Provincia di Foggia (Fg) Manutenzione straordinaria di apparecchiature elettromeccaniche presso vari impianti di Depurazione con sostituzione di primari ricambi. CODICE INTERVENTO: AGDFG0031
Impianto	Impianti depurativi della Provincia di Foggia (FG)
	Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG
Descrizione del disservizio	Fuori servizio delle seguenti apparecchiature: ID San Giovanni Rotondo: Fuori servizio n°2 pompe ABS da 4,1 kW ricircolo fanghi e ossidazione; ID Rignano Garganico: Riparazione motore Elvem kw 1,1 stazione grigliatura; Riparazione motore Felm kw 30 ossidazione; Riparazione pompa Caprari Kw 3 equalizzazione; ID Zapponeta: Riparazione n°2 pompe ABS kw 1,3 ricircolo fanghi; ID Monte S Angelo A: Riparazione pompa ABS 56127 equalizzazione; riparazione pompa Flygt 9820296 ossidazione; ID Lucera A: Riparazione miscelatore 1680145 denitrificazione; ID Lucera B: Riparazione pompa ABS 2312211 ricircolo fanghi; ID Foggia: Riparazione Mixer Flygt 0140055 denitrificazione; ID Pietramontecorvino: riparazione pompa ABS kw 1,3 equalizzazione;

70

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p>ID Isole Tremiti: Riparazione aeratore Caprari kw 11,2 aria digestione; ID San Marco in Lamis: Riparazione elettro soffiante MAPRO e13500243 ossigenazione.</p> <p>ID di San Giovanni Rotondo - PD32193P totale € 4.558,92 ID di Rignano Garganico - PD31993P totale € 2.094,52 ID di Zapponeta - PD33593P totale € 1.750,15 ID Monte A - PD31493P totale € 4.447,34 ID di Lucera A - PD31193P totale € 2.063,89 ID di Lucera B - PD31293P totale € 1.289,54 ID di Foggia - PD35693P totale € 4.819,09 ID di Pietra M.no PD31893P totale € 916,67 ID di Isole Tremiti PD33693CP totale € 1.542,77 ID di Marco in Lamis - PD32293P € 631,31 TOTALE € 24.114,20</p>
<p>Motivi dell'emergenza</p>	<p>Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di:</p> <p>Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; Mantenimento degli standard di Servizio</p> <p>Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.</p> <p>- Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto centralizzato di riparazione, revisione e/o sostituzione di elettropompe e motori presso gli impianti di depurazione della STO di AV/FG.</p>
<p>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</p>	<p>A far data dal 01 ottobre al 15 novembre 2018 il Gli RCM degli impianti della Provincia di Foggia hanno comunicato di volta in volta i disservizio al Responsabile ing. Nicola Tselikas</p>
<p>Primi interventi adottati</p>	<p>Messa in sicurezza delle stazioni e richiesta d'intervento a ditta specializzata.</p>
<p>Termini di consegna</p>	<p>Immediato – interventi già eseguiti</p>
<p>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</p>	<p>Rimozione e recupero apparecchiature dall'impianto depurativo e trasporto in officina;</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornitura nuove apparecchiature (motori Cantone); - Smontaggio, verifica e pulizia componenti; - Sabbiatura; - Sostituzione componenti usurati; - Montaggio; - Verniciatura; - Prove di funzionamento; - Trasporto e montaggio in impianto.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	<i>Elettromeccanica CEL di Alessandro Loi - Foggia</i>
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO: € 24.114,20
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconti del 60,02% su ricambistica - costo della manodopera applicato 21,11 €/h
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivi 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 e 21 del 1 ottobre 18 ottobre e 15 novembre 2018.
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

p.i. Costantino Aufieri



Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas



Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Ancora

