



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Casamassima Nuovo	
	Impianto di Casamassima Nuovo - Manutenzione straordinaria alla linea acque di servizio e linea clorazione.	
Impianto di depurazione	Casamassima Nuovo	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Deterioramento della linea acqua di servizio e linea di clorazione vasche.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	13/09/2019	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di assistenza a ditta specializzata nel settore	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Ripristino delle funzionalità della linea acqua di servizio e linea di clorazione vasche mediante fornitura e posa in opera di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tubazione in PEAD completa di raccorderia e pezzi speciali in sostituzione di quella danneggiata; - Tubazione in ferro zincato da 1" completa di raccorderia e pezzi speciali per il potenziamento delle acque di servizio; - Tubazione in PVC completa di raccorderia e pezzi speciali per dosaggio cloro nella vasca di clorazione - Tubazione in multistrato per acqua potabile. <p>Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.</p>	
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini di Mangini Battista	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza-specializzata nel settore	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.700,00	



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n. 13 099 del 13/09/2019
Allegati	offerta	n. 13 099 del 13/09/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci