acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot Acquedotto Pugliese
U - 12/04/2019 - 0032749

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	**Intervento** di manutenzione straordinaria alla stazione di sedimentazione finale alla **pompa di** riciclo fanghi marcaFlygt tipo 3102.180da 3.1 kw
Impianto	**Impianto** di depurazione di Palagiano (TA)
Direzione	**Struttura** Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	**Si è** verificato il ricorrente fenomeno di intasamento causati da usura
Motivi dell'emergenza	L'avaria riscontrata alla stazione di che trattasi rappresenta una circostanza di urgenza, poiché si potrebbe verificare il fermo delle stazioni di trattamento con un decadimento del trattamento depurativo e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo ricettore. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 22/03/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza coinvolgendo il personale della DIRTE
Termini di consegna	3 settimane data di ricevimento ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione delle pompa in oggetto

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL Via N. Tridente 22 -Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice della apparecchiatura i in oggetto Art. 125 comma 1)lettera d) ed e) del D.L. n.50 del 18/04/2016
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€.7500.50 sconto 50% + iva
Verifica della congruità dei prezzi **(indicare eventuale sconto)**	Prezzo di listino della casa madre
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento **(offerta/consuntivo della ditta)**	Preventivo offerta n. 48-0234-2019 del 22.03.2019
Allegati	Preventivo offerta n. 48-0.234-2019 del 22.03.2019 e Rapportino/ di lavoro della DIRTE (mail del 22/03/2019)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

Il Richiedente
Il RCM CO Taranto Ovest
Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AED TA
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:
Il Dirigente STO Ta-Br
Ing. Emilio Tarquinio

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it