



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 31/05/2019 - 0046264



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	ID Spinazzola – Manutenzione ordinaria alle stazioni di sedimentazione primaria e secondaria.
Impianto di depurazione	ID Spinazzola
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo di n. 2 carroponi a servizio della stazioni di sedimentazione primaria e secondaria causa problemi organi meccanici.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare andamento del processo depurativo mediante il corretto funzionamento di macchine ed apparecchiature garantendo gli standard qualitativi dei reflui in uscita, salvaguardando l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 26.04.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Immediato - già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura in opera di n. 2 riduttori , motori, flange, boccole ecc. con annesso materiale di minuteria, successive prove e verifiche di funzionamento dei due carroponi e messa in esercizio delle stazioni oggetto d'intervento.
Denominazione della Ditta affidataria	BATTISTA Officina Meccanica di Battista Roberto, Via Barletta n. 68, 70059 - Trani (BAT).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 3.758,34 (Tremilasettecentocinquantotto/34) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato considerando il carattere d'urgenza dell'intervento.



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 132 del 03.05.2019
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Nicola Ricco**

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza: Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**