


**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 08/07/2019 - 0057207



Prot.

a DIRPR
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Ampliamento quadro elettrico Generale e rifacimento quadro elettrico stazione di ossidazione.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Squinzano
Il Tecnico AQP verificatore	P. I . Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Quadri elettrici non funzionai, inutilizzabili ed obsoleti con frequenti fuori servizio e conseguente fermo stazioni di trattamento
Motivi dell'emergenza	Rendere efficienti i quadri elettrici al fine di evitare il fermo delle stazioni di trattamento con possibili risultati di fuori limite che possono determinare sanzioni civili per la Società e penali per il personale preposto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 20/03/2019.
Termini di consegna	20 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Ampliamento/rifacimento quadro elettrico generale e quadro elettrico inverter soffianti, completi di cavi e tutto il necessario per la messa in esercizio
Denominazione della Ditta affidataria	Telmes srl s.p. 231 Km 1,100 70026 Modugno (BA) .
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità , congruità dei prezzi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Preventivo 21/03/2019 di € . 27.257,00. Della ditta Telmes srl s.p. 231 Km 1,100 70026 Modugno (BA) .
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo del 21/03/2019. Prezzo ritenuto congruo .
Allegati	Preventivo del 21/03/2019 Della ditta Telmes srl s.p. 231 Km 1,100 70026 Modugno (BA) .

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

P: I: Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

