

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 05/04/2019 - 0030546



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP

protocollo@pec.aip.gov.it

| | | |
|--|--|------------------|
| Oggetto | Impianto di depurazione di : Conversano | |
| | Lavori di manutenzione straordinaria della stazione di ricircolo fanghi e dell'illuminazione esterna ed interna a servizio dell'impianto. | |
| Impianto di depurazione | Conversano | |
| Area | STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari | |
| Descrizione del disservizio | Avaria di un motore elettrico a servizio della stazione di ricircolo fanghi e mancato funzionamneto di diverse luci interne ed esterne a servizio dell'impianto di illuminazione. | |
| Motivi dell'emergenza | Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale | |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | 18/02/2019 | P.I. Vito Labate |
| | | Ing. Discipio |
| Primi interventi adottati | Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata. | |
| Termini di consegna | intervento eseguito | |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | <p>L'intervento ha previsto le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FPO di n. 2 motore elettrico marca Cantoni - 400V, 3KW IE 3 installati sulle pompe di ricircolo n. 1 e 3; - Posa in opera di n. 1 motore elettrico di fornitura AQP sulla pompa di ricircolo fanghi n. 2; - FPO di n. 2 semigiunti completi di elementi elastico per accoppiamento motore-pompa; - FPO n. 5 lampade di emergenza 18W a led; - FPO n. 3 priettori 90W, 4500K, IP 65 a led; - FPO n. lampade 1x18W; - FPO n 7 plafoniere stagne 2x58w a led; - materiale di consumo (cavi elettrci, tubi spiralati, cassette stagne ecc.) | |
| Denominazione della Ditta affidataria | LM Tecnologie | |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza | |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 5.008,45 | |



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

| | | |
|--|--|-----------|
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza. | |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Consuntivo | n. 014/19 |
| Allegati | Consuntivo | n. 014/19 |

Intervento ascrivibile a:

| | | | | |
|-----------------|--|--|---|--------------|
| Conto Economico | | | X | Investimenti |
|-----------------|--|--|---|--------------|

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

