



acquedotto
pugliese
L'acqua bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 06/11/2018 - 0111534



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di n. 1 condizionatore d'ambiente a servizio del locale stazione di filtrazione
STO LECCE	Impianto di depurazione di Maglie.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Antonio Rizzo
Descrizione del disservizio	Sala da adibire per la formazione del personale, non riscaldata/refrigerata
Motivi dell'emergenza	Garantire le condizioni ottimali per lo svolgimento dei corsi previsti per il personale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 15/10/2018.
Termini di consegna	7 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore a velocità variabile comandato da inverter, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, utilizzando gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità interna del tipo IN VISTA A PARETE. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nella fornitura sarà compresa la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa.
Denominazione della Ditta affidataria	Gaetano Dell'Anna Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura in tempi immediati; congruità dei prezzi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 800,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Offerta N. 254-18 del 16/10/2018 di € 800,00 scontato di circa il 48%, ritenuto congruo
Allegati	Offerta N. 254-18 del 16/10/2018 di € 800,00 della ditta Gaetano Dell'Anna Srl

Intervento ascrivibile a:



acquedotto
pugliese
L'acqua bene è sempre

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

P.I. Antonio Rizzo



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Patrosani



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

