



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 04/04/2019 - 0030166



Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Intervento di manutenzione straordinaria alla stazione di sedimentazione finale al carroponle marca Cosme tipo PTP 21 matricola 2320/99
<b>Impianto</b>	Impianto di depurazione di Palagiano (TA)
<b>Direzione</b>	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
<b>Descrizione del disservizio</b>	Si è verificato il danneggiamento dei componenti interni del motoriduttore di trazione
<b>Motivi dell'emergenza</b>	L'avaria riscontrata alla stazione di che trattasi rappresenta una circostanza di urgenza, poiché si potrebbe verificare il fermo delle stazioni di trattamento con un decadimento del trattamento depurativo e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo ricettore  Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.  Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 15/03/2019
<b>Primi interventi adottati</b>	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza coinvolgendo il personale della DIRTE
<b>Termini di consegna</b>	10/15 gg dalla consegna dell'ordine
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Sostituzione delle apparecchiature danneggiate (motoriduttore , ruote e boccole)

Mod/PG3 21 04  
Rev 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.agp.it

Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. PAVA 05247160721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: [acquisti@acquedottopugliese.it](mailto:acquisti@acquedottopugliese.it) - [irp@acquedottopugliese.it](mailto:irp@acquedottopugliese.it)

150 6001  
150 14001  
0195AG 16001  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° 80640 - N° 0534220010 - N° 1187000040



acquedotto  
pugliese

l'acqua bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Cosme srl via Longanare 80 36040 Torri di Quartesolo ( Vicenza)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice della apparecchiatura in oggetto Art. 125 comma 1) lettera d) ed e) del D L. n 50 del 18/04/2016
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3220,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo di listino della casa madre
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo offerta n 653/19 del 21.03.2019
Allegati	Preventivo offerta n 653/19 del 21.03.2019 e Rapportino/ di lavoro della DIRTE (mail del 15/03/2019)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

**Il Richiedente**

Il RCM CO Taranto Ovest  
Per. Ind. Giovanni Maraglio

Il Responsabile AED TA  
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br  
Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21/04  
Rev 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cassanese, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale - € 1.305.973,60

111 P.IVA 09547007271, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Per l'acquedotto pugliese principale

**AQP**  
Acquedotto Pugliese

ISO 9001  
ISO 14001  
DNV SAS 12001

BUREAU VERITAS  
Certification



04 800453 N° 05202200200 N° 02774062104