



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese

I - 17/05/2019 - 0041661



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Fornitura di reagenti chimici quali flocculanti, polielettrolita e antischiuma eseguita nel mese di marzo 2019.
Impianto di depurazione	ID Bitonto, Molfetta, Trani e Corato
U.T.	STO BAV/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Disfunzione per formazione di schiuma, valori alti fosforo, impassibilità di disidratazione dei fanghi e formazione di odori molesti.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare andamento del processo depurativo al fine di garantire il rispetto dei limiti tabellari allo scarico ed evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 01.03.19 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione degli impianti Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – fornitura già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Prodotti totali forniti kg. 9.950,00
Denominazione della Ditta affidataria	CATRA S.r.l. , Località Vadisi, s.n.c., 03010 - PRATICA (FR).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire tempestivamente la fornitura richiesta visto il carattere di urgenza.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Totale fornitura pari a: € 18.314,00 (Diciottomilatrecentoquattordici/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di fornitura richiesto ed ai tempi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	• Offerta n. 1067LS/2018 del 10.10.18



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti sopra indicati.
-----------------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti		
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--	--

**Il Responsabile di
Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Padovano**

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza:
Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**