

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. IN USCITA N. 0021449/2019  
DEL 07-03-2019

Alla Direzione TECRI  
Bari

Alla Direzione INTAM  
Bari

Alla Direzione DIRPR  
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino,2  
Bari

<b>Oggetto</b>	Fornitura di n.1 elettropompa marca FLYGT Mod NP3202.180 HT 456 da 30kW con campana di raffreddamento e predisposizione per valvola di flussaggio; mandata DN 150
<b>STO FG/AV</b>	I.S.F. Scalo Marittimo – RODI GARGANICO (FG)
<b>Il Tecnico AQP verificatore</b>	Pannisco Giuseppe
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fuori servizio delle elettropompe per anomalie elettro-meccaniche. L'impianto è sprovvisto di pompe di scorta
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Ripristinare urgentemente il regolare funzionamento delle due linee in quanto l'impianto funziona con una sola elettropompa. Impianto sprovvisto di elettropompe di scorta.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	05-03-2019 – A.E.T. squadra elettromeccanica Vico del Gargano
<b>Termini di consegna</b>	Immediata
<b>Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità</b>	Fornitura di n° 1 elettropompa marca FLYGT Mod NP3202.180 HT 456 da 30kW con campana di raffreddamento e predisposizione per valvola di flussaggio; mandata DN 150.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	XYLEM Water Solutions Italia S.r.l. Area SUD – Bari – Via Nicola Tridente, 22 - 70125 Bari
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	E' stata scelta la stessa pompa centrifuga marca FLYGT in quanto perfettamente intercambiabile con quella esistente, ed avente stesse caratteristiche tecniche e stesse dimensioni e ingombri.

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	<b>€ 18.420,00 + IVA</b>
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Congruo con sconto del 50% + 5%
<b>Allegati</b>	Offerta n. 48-0168REV-2019 del 06/03/2019 Relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	<b>X</b>
-----------------	--	--------------	----------

**Il Richiedente**

**D.L. : Geom. Silvio Ponzio**



**Ispettore di Cantiere**

**Giuseppe Pannisco**



**Il Responsabile dell'A.E.T. S.T.O. FG/AV**

**Dott. Biagio Del Priore**



**Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV**

**Ing. Danilo Ancora**

