



acquedotto
pugliese

acqua - tutti - insieme

*Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Responsabile*

Acquedotto Pugliese
U - 12/12/2018 - 0126021

Lecce,



Alla Direzione Procurement
Bari

Alla Direzione Reti e Impianti
Gestione Impianti Depurazione
Bari

e, p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

Oggetto: Rifunzionalizzazione del recapito finale del depuratore di San Cesario (LE) - trasmissione atti

Ai sensi del punto 5.2.3 della "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti", si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Verbale lavori in urgenza.

Saluti.

Marcello Rainò

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 12/12/2018 - 0126021

Prot.



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Rifunionalizzazione del recapito finale
STO LECCE	Impianto di depurazione di San Cesario (LE).
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Impossibilità a disperdere l'effluente tramite le trincee drenanti, con conseguente possibile allagamento dell'area circostante
Motivi dell'emergenza	Ripristinare la capacità disperdente delle trincee drenanti
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 30/07/2018.
Termini di consegna	30 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Pulizia del fondo delle trincee drenanti tramite mezzi meccanici
Denominazione della Ditta affidataria	Spurgo Canaljet Srl – 73042 Casarano (LE)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che svolge il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti e del servizio autospurghe e riesce a garantire il servizio in tempi immediati; congruità dei prezzi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 32.000,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo del 31/07/2018 di € 32.000,00, ritenuto congruo
Allegati	Preventivo del 31/07/2018 della ditta Spurgo Canaljet Srl

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

