acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 07/02/2019 - 0012020

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	IA Trinitapoli – MST sistema di controllo e automazione a servizio dell'impianto di affinamento.
Impianto di depurazione	Trinitapoli
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento del sistema di controllo e automazione a servizio dell'impianto di affinamento con impossibilità di esercirlo correttamente.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità di esercizio dell'impianto mediante il corretto funzionamento dell'annesso sistema di gestione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 05/10/18 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria del sistema di controllo e automazione a servizio dell'impianto di affinamento mediante: a. Ricerca guasto. b. Fornitura di nuovo pc di controllo per il regolare svolgimento delle attività di gestione della stazione completo di monitor, mouse e tastiera; installazione e configurazione del software di gestione impianto e istallazione driver di gestione scada. c. Sostituzione scheda PLC/PC Siemens A5E00369843; d. Sblocco attuatori pneumatici valvole di contro lavaggio membrane. e. Sostituzione tubi pneumatici danneggiati. f. Prove di funzionamento, messa in funzione impianto e assistenza all'avviamento.
Denominazione della Ditta affidataria	M2 Impianti di Mauro Minafra

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore prontamente disponibile ad intervenire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.250,00 – sconto 20%. Importo netto € 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in regime di estrema urgenza e dello sconto applicato
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	• Offerta N. 027 rev. del 0510/18
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	x	

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AGD BAT

Ing. Salvatore Catendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vituccl