

625



acquedotto pugliese

l'acqua bene comune

INFORMATIVA

DIR ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Divisione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 03/12/2018 - 0122217

Prot



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Sostituzione, a seguito di guasto, della cella di media tensione della cabina elettrica di trasformazione m/vt
Impianto	Impianto di depurazione di Torre Santa Susanna (BR)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria della cella di media tensione della cabina elettrica di trasformazione m/vt. Si è evidenziata la necessità di dover sostituire la cella non più riparabile.
Motivi dell'emergenza	L'avaria della cella non consente la fornitura di energia elettrica e comporta il fermo totale dell'impianto e l'interruzione del processo di trattamento. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 29/10/2018
Primi interventi adottati	Sopralluogo, richiesta intervento dell'Area Tecnica Specialistica DIRTE, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione della cella guasta e non più riparabile

Mod/PG3.21AM
Rev 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.373,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
P.c. acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N. 18019 N. 128120628 N. 1127400428



acquedotto pugliese

l'acqua bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Clauri S.r.l. - Via per San Marzano Z.I. lotto 9/10 74028 Sava (TA) P.IVA o CF: 002411930734
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 11.020,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 5,00 %
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo/consuntivo n. 410/2018 del 31/10/2018
Allegati	Preventivo/consuntivo su indicata

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il RCM CO Brindisi Sud

Per. Ind. Salvatore Falconieri

Il Responsabile del RCM AED BR
Ing. Nicola Notaricola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG/3 21AH
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



11 100413 11 112111212121 11 112111212121