

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
1 - 09/11/2018 - 0113452



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

| | |
|--|--|
| Oggetto | <p>PROGETTO: IMPIANTO DEPURATIVO DI ANZANO DI PUGLIA (FG). Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando alimentazione impianto depurativo di Anzano di Puglia (FG) a causa di corto circuito. CODICE INTERVENTO: AGDFG0029</p> |
| Impianto | Impianto depurativo di Anzano di Puglia (FG) |
| | Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG |
| Descrizione del disservizio | <p>In data 07 ottobre 2018, presso il depuratore di Anzano di Puglia, si è verificata al quadro elettrico di comando per corto circuito, lo stesso non è riparabile ed occorre la sua sostituzione, nel frattempo ditta esterna Cel contattata dall'RCM reperibile di turno, ha provveduto ad installare un quadro elettrico provvisorio in sicurezza per riavviare all'esercizio l'impianto in attesa di sostituzione con quadro elettrico idoneo .</p> |
| Motivi dell'emergenza | <p>Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standard di Servizio - Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | In data 07/10/2018 l'RCM FG2, Daniele Spagnuolo, ha avvisato il Responsabile del procedimento Ing. Nicola Tselikas, delle anomalie riscontrate presso l'impianto. |
| Primi interventi adottati | Richiesti preventivi di spesa per l'esecuzione della fornitura a farsi. |



acquedotto
pugliese

TRAGUARDO, SERIE COMUNE

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|---|--|
| Termini di consegna | Immediato |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | <p>PROGETTO: IMPIANTO DEPURATIVO DI ANZANO DIU PUGLIA (FG). Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando alimentazione impianto depurativo di Anzano di Puglia (FG) a causa di corto circuito.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">-intervento avvenuto nella giornata di domenica 07 ottobre 2017 lavoro di smontaggio Quadro elettrico in avaria, con posizionamento di un quadro in emergenza. Cablaggio dei componenti elettrici, e collegamento delle macchine e apparecchiature dell'impianto. Messo in servizio e verifica funzionalità dell'impianto;-Lavori di pulizia vano quadri, installazione del' armadio Quadro nuovo con doppia apertura, ricomposizione basamento alloggio quadro, ripristino cavi di alimentazione apparecchiature dell'impianto, collegamenti delle apparecchiature, con messa in servizio e verifica funzionalità dell'impianto.-Fornitura di Armadio Quadro con 2 strutture affiancate H 2100 X 800 X 400 doppia porta 1 Vano Inverter, 2 Vano alimentazione apparecchiature <p>Condizioni fornitura: La fornitura, sarà corredata da: disegni, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice.</p> <p>Ulteriori Precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'apparecchiatura offerta dovrà essere costruita in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392;- la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola;- la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto;- la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione.- la fornitura in opera dovrà avvenire previa intese con il personale di AQP Spa preposto, nello specifico: |

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

| | |
|--|--|
| | geom. Daniele Spagnuolo Resp. Conduzione e Manutenzione FG2 |
| Denominazione della Ditta affidataria | <i>CEL SRL FOGGIA</i> |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta specializzata nel settore testata con fornitura di prodotti simili di grande affidabilità. Prezzi congrui. <i>CEL SRL FOGGIA</i> |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | PREZZO: € 11.611,46 |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | € 9.289,17 (SCONTO DEL 20%) + I.V.A. 22% |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | <i>Offerta n°12 del 07.10.2018 ditta CEL SRL- FOGGIA</i> |
| Allegati | <i>Offerta Ditta CEL SRL - FOGGIA</i> |

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico | | Investimenti | X |
|-----------------|--|--------------|---|

Il Richiedente

p.i. Costantino Aufieri



Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas



Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Ancora

