



INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

|  |  |
|--|--|
| <b>Oggetto</b>   | Impianti di depurazione di Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Polignano, Turi, Sammichele di Bari e Santeramo in Colle - Fornitura di prodotti chimici per il mese di Ottobre 2018                          |
| <b>Impianto di depurazione</b>   | Impianti di depurazione di Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Polignano, Turi, Sammichele di Bari (Vito Marangi) e impianto di depurazione di Santeramo in Colle (Vito Lamuraglia).                         |
| <b>U.T.</b>  | STO BA/BAT – AED Bari  |
| <b>Descrizione del disservizio</b>   | Disfunzione per formazione di schiume, valori alti del fosforo.  |
| <b>Motivi dell'emergenza</b>   | Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale  |
| <b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>                             | Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Marangi in data 10/10/2018 e il Sig. Vito Lamuraglia, in data 10/10/2018  |
| <b>Primi interventi adottati</b>   | Richiesta d'intervento a ditta specializzata.  |
| <b>Termini di consegna</b>   | Intervento eseguito  |
| <b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>              | Fornitura di Catfloc 440 IBC, Catfloc 441 IBC, Antifoam 110 IBC.   |
| <b>Denominazione della Ditta affidataria</b>   | Catra S.r.l.   |
| <b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>  | Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.   |
| <b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>                                     | € 12.300,00 (Euro dodicimilatrecento/00) +IVA impianti RCM Vito Marangi<br>€ 2.800,00 (Euro duemilaottocento/00) +IVA impianti RCM Vito Lamuraglia<br><b>TOTALE € 15.100,00 (Euro quindicimilacentotto/00)</b> |
| <b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>                         | I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.   |
| <b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b> | Offerta n. 1052LS/2018 del 30/08/2018  |
| <b>Allegati</b>  | Documenti sopra indicati.  |



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| Conto Economico | X | Investimenti |
|-----------------|---|--------------|

Il Richiedenti

Il Responsabili di conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Marangi

Vito Lamuraglia

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza:

Si autorizza il Manager SFO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci