



acquedotto  
pugliese

Acquedotto Pugliese

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 25/05/2020 - 0033598



Prot.

Alla Direzione TECRI

BARI

Alla Direzione INTAM

BARI

Alla Direzione DIRPR

BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2  
BARI

<b>Oggetto</b>	<p><i>Oggetto: Commessa: AQP.01.01.04.04.495 IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MANFREDONIA (FG) INTERVENTO IN EMERGENZA PER RIPRISTINO LINEE ELETTRICHE A SEGUITO DI FURTO E DANNEGGIAMENTO PERPETRATO NELLA NOTTE DEL 22/05/2020, AD OPERA DI IGNOTI. CODICE INTERVENTO: AEDFG0014 DESCRIZIONE CDC: ID - MANFREDONIA - SIPONTO CENTRO DI PROFITTO: PD31393P Importo Forniture € 18.000,00</i></p>
<b>STO</b>	Struttura Territoriale Operativa AV/FG
<b>Descrizione del disservizio</b>	<p>In data 22/05/2020, si è constatato, presso l'ID di Manfredonia, il furto di cavi elettrici perpetrato da ignoti nella notte; I tecnici AQP hanno constatato che, Il furto si è concretizzato, relativamente all'alimentazione elettrica delle varie stazioni di trattamento, con l'asportazione di n°2 dorsali elettriche, ciascuna lunga circa 75 m e ognuna composta da 3 fasi +t; sezione cavo da 240 mmq;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le n°2 linee elettriche asportate sono comprese tra il locale Quadri elettrici di Bassa Tensione ed il quadro di comando e distribuzione di alcune utenze, ubicato presso il locale ufficio;</li><li>• Le utenze interrotte sono: QE alimentazione filtri a disco; QE alimentazione centrale termica digestore; QE alimentazione supero fanghi biologici; QE supero fanghi primari; QE centrifuga fanghi; QE deodorizzazione; QE caldaia; QE soll.</li></ul>

*Scp*

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	Acque meteoriche; QE PLC;
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio della stazione in parola con l'obiettivo di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostituire componenti non più funzionanti;</li> <li>• Rispettare gli obblighi di legge relativamente ai limiti allo scarico;</li> <li>• Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio;</li> <li>• Mantenimento degli standards di Servizio..</li> </ul>
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	22/05/2020. Comunicazione telefonica e sopralluoghi da parte del personale AQP. Immediatamente è stata sporta denuncia ai Carabinieri, Stazione di Manfredonia, giusto verbale, prot. FGCS47 2020 VD 900692,
<b>Termini di consegna</b>	4/5 GG
<b>Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità</b>	<b>Descrizione sintetica delle attività emergenziali</b> Per ovviare ai disservizi sopra esposti occorre garantire il ripristino di funzionalità delle utenze interrotte, quali: QE alimentazione filtri a disco; QE alimentazione centrale termica digestore; QE alimentazione supero fanghi biologici; QE supero fanghi primari; QE centrifuga fanghi; QE deodorizzazione; QE caldaia; QE soll. Acque meteoriche; QE PLC; Lavori e forniture previste: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fornitura e posa cavi elettrici alimentazione nuovo impianto da cabina di trasformazione a Sala Quadri, in sostituzione dei cavi danneggiati - ID di Manfredonia (FG);</li> <li>➤ Riparazione porta di ingresso cabina elettrica di trasformazione MT/BT con sostituzione della serratura e rinforzo delle cerniere;</li> <li>➤ Manutenzione straordinaria del sistema di videosorveglianza con uso della piattaforma mobile con cestello;</li> </ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	FORNITURE: S.P.I.M. s.r.l. Via Camillo Olivetti snc - Z.I. Tel. 0884.543322 – Fax 0884.549063 71043 MANFREDONIA (FG) www.spimsrl.com e-mail:info@spimsrl.com OFFERTA N°43/BV del 22.05.2020 pari ad € 18.000,00+ IVA

*GU*



acquedotto  
pugliese

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**


Motivi e criteri di scelta della Ditta	ditta iscritta all'Albo Fornitori n possesso dei requisiti tecnico-operativi e che in passato ha già eseguito per conto dell'AQP interventi similari presso gli impianti depurativi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	OFFERTA N°43/BV del 22.05.2020 pari ad € 18.000,00+ IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	CONGRUO. Utilizzo di prezzi di listino fornitore
Allegati	OFFERTA DITTA N°43/BV del 22.05.2020; VERBALE DI SOPRALLUOGO PER ACCERTAMENTO LAVORI E FORNITURE IN URGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

  
Il Responsabile Conduzione e Manutenzione  
**Geom. Daniele Spagnuolo**

Il tecnico incaricato dell'Area Esercizio Depurazione Foggia  
**geom. Salvatore Santoro**

  
Il Responsabile dell'Area Depurazione Foggia  
**ing. Nicola Tselikas**

Si autorizza:  
Il Manager  
**Ing. Danilo Ancora**