

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 04/06/2019 - 0046963



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di Andria – Intervento di manutenzione estrattore centrifugo marca Peralisi – modello HERCULES
Impianto di depurazione	Andria
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della centrifuga marca Peralisi – modello HERCULES
Motivi dell'emergenza	Il fermo della centrifuga pregiudica il normale svolgimento delle operazioni di disidratazione del fango da allontanare dall'impianto di depurazione pregiudicando di conseguenza il processo di depurazione stesso.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 19.04.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il fermo dell'apparecchiatura
Primi interventi adottati	Intervento dei tecnici della casa produttrice dell'apparecchiatura al fine di eseguire la manutenzione della stessa
Termini di consegna	Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria consiste nella fornitura in opera di organi meccanici essenziali al corretto funzionamento dell'apparecchiatura.
Denominazione della Ditta affidataria	Peralisi Maip S.p.A.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto €3.062,60
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto della rilevanza dell'intervento



acquedotto
pugliese
Acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 06.05.2019
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: **Il Manager STO Bari/BAT**
Ing. Girolamo Vitucci