

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 07/03/2019 - 0021514

Prot.



a DIRPR
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Installazione di una centrifuga mobile Peralisi in sostituzione della fissa per motivi tecnici.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Nardò .
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Antonio Rizzo .
Descrizione del disservizio	Per motivi tecnici la centrifuga fissa non può essere utilizzata. E' necessario provvedere al montaggio di una centrifuga mobile per garantire la disidratazione dei fanghi .
Motivi dell'emergenza	Il fermo della disidratazione dei fanghi non consente lo scarico giornaliero degli stessi con conseguente rischio del superamento dei limiti tabellari allo scarico .
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 29/01/2019 .
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	E' prevista la sostituzione della centrifuga con collegamenti idraulici, elettrici e la copertura delle apparecchiature mobili con la realizzazione di tettoia metallica zincata.
Denominazione della Ditta affidataria	Spedicato Impianti srl via don A. Niccoli, 73041 Carmiano .
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; congruità dei prezzi .
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€.3.027,80 .
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo del 30/01/2019. Sconto del 51,8% sui componenti .
Allegati	Preventivo del 30/01/2019 .



acquedotto
pugliese

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

P.I. Antonio Rizzo

Antonio Rizzo

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

Marcello Rainò