



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
1 - 21/01/2019 - 0006275



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Fornitura di polielettrolita per condizionamento chimico dei fanghi eseguita nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre '18.
Impianto di depurazione	ID Ruvo – Terlizzi, Margherita di Savoia, S. Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola.
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Impossibilità di esercire le stazioni di disidratazione meccanica dei fanghi e di assicurare quindi la produzione degli stessi nelle quantità ottimali per garantire il corretto andamento del processo depurativo.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la regolare produzione dei fanghi al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico dei reflui e tutelare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto per la fornitura di polielettrolita per il condizionamento chimico dei fanghi degli impianti di depurazione della STO BA-BAT, nelle more dell'ultimazione delle procedure di aggiudicazione della gara di appalto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	08/10/18 – Disservizio comunicato dagli RCM Sigg. Vito Padovano e Nicola Ricco.
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – fornitura già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di Kg. 16.800 di polielettrolita in emulsione e Kg. 500 in polvere.
Denominazione della Ditta affidataria	Società Chimica Mediterranea S.r.l., Via Oberdan n.10, 70126 Bari (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta già contrattualizzato in passato con codesta direzione, che fornisce prodotti in grado di garantire la ottimale qualità di fango disidratato al momento possibile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 28.176,25 (Ventottomilacentosettantasei/25) + IVA



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none">> FT n. 575 del 31/10/2018> FT n. 669 del 30/11/2018> FT n. 752 del 28/12/2018
Allegati	Documenti sopra indicati.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

**I Responsabili di
Conduzione e Manutenzione**

Sig. Nicola Ricco


Sig. Vito Padovano


Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano


Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci
