

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 16/07/2018 - 0074048



DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

e p.c. All'AIP  
[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

Oggetto	Impianto di depurazione di : <b>Altamura</b>	
	<b>Manutenzione straordinaria della centrifuga Peralisi.</b>	
Impianto di depurazione	Altamura	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria della pulsantiera di comando e dell'inverter della centrifuga con conseguente impossibilità di procedere con la corretta disidratazione dei fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	08/01/2018	P.I. Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della centrifuga e richiesta di intervento della casa madre.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n. 1 pulsantiera elettromeccanica, n. 1 tastiera inverter ACS350-550 mod. ACS-CP-Cba , n. 1 inverter ACS355 KW15 V400 a servizio della centrifuga Peralisi matricola J04910/10.	
Denominazione della Ditta affidataria	Peralisi Maip S.p.A.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta casa madre della centrifuga e disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza e presente nell'Albo fornitori di Acquedotto Pugliese categoria AA32.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.163,80	



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 10/01/2018
Allegati	consuntivo	del 10/01/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente  
L' RCM  
P.f. Luca Picciallo

Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci