

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 01/03/2019 - 0019523



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Riparazione della griglia fine marca nuove energie mod. vanguard V2 1030 matricola 2015002.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Taviano .
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Antonio Rizzo .
Descrizione del disservizio	Stazione di grigliatura fine guasta.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il funzionamento della stazione di grigliatura fine. Il mancato funzionamento della griglia fine permette il passaggio di corpi grossolani che potrebbero compromettere il buon funzionamento delle macchine con il rischio di superamento dei limiti tabellari .
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 30/01/2019 .
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Smontaggio della griglia e trasporto in officina per la sostituzione delle parti usurate e rimontaggio sull'impianto .
Denominazione della Ditta affidataria	Spedicato Impianti Srl – 73041 Carmiano.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; congruità dei prezzi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€.10.789,31.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo N. 51BSFR del 31/01/2019 scontato di circa il 50%, ritenuto congruo.
Allegati	Preventivo N. 51BSFR del 31/01/2019 della ditta Spedicato Impianti Srl-73041- carmiano .



acquedotto
pugliese
ITALIA 2007-2013


INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

P.I. Antonio Rizzo



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

