

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 19/06/2019 - 0051761



A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (INTAM)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino

<b>Oggetto</b>	Fornitura e posa in opera di nuova elettropompa Caprari Tipo KCM150LA+011242N1/P
<b>Impianto</b>	ISF Via Grottole – Altamura (BA)
<b>U.T.</b>	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Avaria elettropompa a causa della rottura dell'albero rotore e perdita di isolamento statore.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare la continuità del servizio – assenza contratto quadro di manutenzione.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	squadra elettromeccanici 02/07/2018
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediato – intervento già eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Estrazione e scollegamento elettropompa in avaria non più riparabile, f.p.o. di nuova elettropompa completa, collegamenti elettrici, prove di funzionamento e messa in esercizio.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Sanvito Srl – SC Baione, sn – 70043 Monopoli (BA)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 4.808,75

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

Geom. Massimo De Zio

**Il Responsabile AET BA-PROVINCIA**

Ing. Valeria Caporaletti

Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci