



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Bisceglie – Manutenzione straordinaria della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi mediante rifacimento di trasportatore fanghi a coclea.
Impianto di depurazione	Bisceglie
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi per avaria del trasportatore a coclea dei fanghi disidratati a servizio delle centrifughe.
Motivi dell'emergenza	Il fermo dell'apparecchiatura in oggetto, comporta l'impossibilità di effettuare le operazioni di disidratazione e da ciò ne deriva la compromissione dell'efficienza depurativa dell'impianto e il non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati, con conseguente inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 29/06/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	15 giorni dalla data di ricezione dell'ordine.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi mediante smontaggio di vecchia coclea, fornitura e posa in opera di nuova coclea in acciaio inox senza albero centrale completa di scarico verticale e tramogge di carico.
Denominazione della Ditta affidataria	Off. Mecc. BATTISTA – Via Barletta, 68 – 70059 Trani (BT)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.980,00 (settemilanovecentottanta/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 8.400,00 – sconto 5%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n° 140-20 del 01.07.2020



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documento sopra indicato
-----------------	--------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Padovano**

**Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano**

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci