

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 18/07/2019 - 0060849



a DIRPR
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di sistema miscelazione fanghi digestore
STO LECCE	Impianto di depurazione di Lecce.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli.
Descrizione del disservizio	Sistema di omogeneizzazione del digestore anaerobico non soddisfacente ai fini dell'ottenimento di un fango che rispetti la normativa vigente.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la corretta omogeneizzazione dei fanghi.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 14/01/2019.
Termini di consegna	20 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	FPO di n. 2 ugelli doppi con inclinazione di 22,5° con basamento DN 200; n. 2 ugelli singoli flangiati DN 150; trasmettitore di pressione e inverter per azionamento pompa.
Denominazione della Ditta affidataria	Comfort Eco Via Belgio, 26 Z.I. 73010 Surbo.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura in tempi immediati; congruità dei prezzi. .
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 39.000,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€. 39.000,00 - Preventivo N. 19/003 AN/av del 25/01/2019 della Comfort Eco Via Belgio, 26 Z.I. 73010 Surbo. Prezzo ritenuto congruo.
Allegati	Preventivo N. 19/003 AN/av del 25/01/2019


INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Riettesanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

