

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 17/07/2019 - 0060426



Al Direttore Servizi Tecnici

Al Direttore Affari Generali

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est	
	Manutenzione straordinaria elettropompa marca ABS, mod. AFP 2046.1 ME140/6, matr. 17763 a servizio del sollevamento Triggiano.	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria dell'elettropompa con conseguente pericolo di sversamento dei liquami in caso di aumenti di portata.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	14/09/2018	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	14/09/2018 Prelievo elettropompa dall'impianto 17/09/2018 Data redazione preventivo di spesa e ordine di riparazione da parte dell'RCM per le vie brevi 25/10/2018 Consegna e rimontaggio elettropompa sull'impianto	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Le attività di manutenzione straordinaria eseguite sull'elettropompa marca ABS modello AFP 2046.1 ME140/6 matr. 17763 sono le seguenti: - Disinfezione e smontaggio dell'elettropompa, - Sabbatura e pulizia componenti, - FPO di kit di riparazione, - FPO nuova girante, - Riavvolgitura statore, - Rimontaggio del tutto e installazione sull'impianto.	
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.335,22	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo	n. 419/2018 del 17.09.2018
Allegati	preventivo	n. 419/2018 del 17.09.2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

