



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese  
U - 11/01/2019 - 0002945



Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

<b>Oggetto</b>	ID Andria – Manutenzione straordinaria di n. 5 mixer- Flygt, a servizio della stazione di denitrificazione.
<b>Impianto di depurazione</b>	ID Andria.
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo dei mixer per avaria organi elettro-meccanici, messa in sicurezza della stazione di denitrificazione.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare la corretta funzionalità della stazione di denitrificazione in modo tale da garantire il trattamento biologico dei liquami rispettando i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 04.12.2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza della stazione di denitrificazione e richiesta di intervento a ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata - Interventi in corso.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Riparazione n. 5 mixer Flygt tipo 4650.410 / 412 matricole n. 0850188, 0850189, 0850191, 0850007 e 1430085 appartenenti alla stazione di denitrificazione.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	SANVITO S.r.l. , Via Baione, n.c. , zona industriale, 70043 - Monopoli (BA).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire in merito alla tipologia d'intervento.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	Importo totale dei lavori pari a: <b>€ 17.378,10 (Tredicimilatrecentosettantotto/10) + IVA</b>
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato tenuto conto del carattere d'urgenza dell'intervento da effettuarsi.



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	SANVITO S.r.l. • Offerta n. 580/2018 del 10.12.2018 – ID Andria;
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile  
di Conduzione e Manutenzione  
P.A. Nicola Ricco**

**Il Responsabile  
Area Esercizio Depurazione BAT  
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza:  
Il Manager  
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT  
Ing. Girolamo Vitucci**