



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

A Procurement – Smart Procurement

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	Impianto depurativo di Trani – Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della linea gas, centrale termica, torcia e linea antincendio.
Impianto di depurazione	ID Trani
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Non corretto funzionamento della linea gas.
Motivi dell'emergenza	Assicurare l'esercizio in completa sicurezza della linea biogas e dei digestori.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 02.03.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento prevede la fornitura e posa in opera di candeletta in ceramica D10 e di trasformatore di accensione Mt 9KV a servizio della torcia, di relè Lovato, di pressostato DUNG per biogas del tipo antideflagrante, di fotocellula di rilevazione fiamma SIEMENS ad alta sensibilità a servizio del bruciatore, di filtri a maglia fine per rampa biogas, di cartelli monitori a servizio della centrale termica e dell'impianto antincendio.
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini di Battista Mangini , Putignano (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta altamente specializzata e prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9.250,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato tenuto conto anche l'esecuzione dell'intervento in emergenza.- sconto applicato 10%



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 14.07.2020
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Padovano

Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing.  Virucci